




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.09.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
194844	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.860	0.020	0.006	0.223	0.030	0.025	0.021	0.006	0.029	0.005	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
194844	260903991A	63.450 (KSI)	79.237 (KSI)	24(%)
194844	260903992A	63.101 (KSI)	77.844 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
194844	260903998A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001228176
194844	260903999A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001228176
194844	260904001A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	6819	0000106821	000020	1001228176

FIN DE DATOS