




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
296033	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.868	0.023	0.008	0.206	0.036	0.029	0.039	0.017	0.033	0.004	0.006	0.003
296041	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.856	0.015	0.007	0.220	0.045	0.026	0.031	0.008	0.035	0.004	0.006	0.004
9101529	ASTM A-36/A-572-50													

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
296033	260905681A	62.879 (KSI)	79.097 (KSI)	24 (%)
296033	260905682A	62.116 (KSI)	78.904 (KSI)	21 (%)
296041	260905743A	58.760 (KSI)	76.918 (KSI)	23 (%)
296041	260905744A	59.801 (KSI)	78.201 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
296033	260905692A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7172	0000108045	000060	1001250613
296033	260905694A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	7172	0000108045	000060	1001250613
296041	260905752A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001250613
9101529	260905796B	18	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7172	0000108045	000070	1001250613

FIN DE DATOS
