




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197268	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.863	0.013	0.007	0.218	0.016	0.017	0.021	0.008	0.034	0.005	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197268	260907758A	52.937 (KSI)	68.897 (KSI)	24 (%)
197268	260907759A	53.025 (KSI)	69.897 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197268	260907760A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001254112
197268	260907761A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001254112
197268	260907764A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	6698	0000106274	000110	1001254112

FIN DE DATOS
