




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.11.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
197668	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.843	0.020	0.009	0.196	0.036	0.034	0.025	0.010	0.040	0.005	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
197668	260908409A	56.682 (KSI)	76.812 (KSI)	23 (%)
197668	260908410A	56.679 (KSI)	76.977 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
197668	260908413A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001258741
197668	260908414A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001258741
197668	260908416A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	7172	0000108045	000040	1001258741

FIN DE DATOS