




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198052	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.857	0.019	0.008	0.207	0.030	0.029	0.023	0.005	0.030	0.002	0.007	0.003
296392	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.859	0.012	0.005	0.211	0.053	0.026	0.034	0.011	0.037	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
198052	260908837A	61.442 (KSI)	75.831 (KSI)	21 (%)
198052	260908838A	61.815 (KSI)	75.637 (KSI)	20 (%)
198052	260908840A	63.739 (KSI)	76.953 (KSI)	
198052	260908848A	62.199 (KSI)	78.325 (KSI)	
296392	260906275A	62.929 (KSI)	78.563 (KSI)	21 (%)
296392	260906277A	63.817 (KSI)	79.288 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198052	260908841A	55	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7025	0000107469	000020	1001262957
198052	260908843A	55	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7025	0000107469	000020	1001262957
296392	260908836A	55	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7025	0000107469	000020	1001262957

FIN DE DATOS