




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
297129	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.868	0.016	0.006	0.205	0.050	0.034	0.032	0.007	0.033	0.003	0.008	0.003
297135	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.860	0.013	0.006	0.223	0.047	0.024	0.032	0.007	0.034	0.003	0.008	0.004
297137	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.877	0.011	0.006	0.214	0.039	0.020	0.030	0.006	0.029	0.003	0.011	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
297129	260907511A	61.435 (KSI)	79.708 (KSI)	24(%)
297129	260907512A	64.679 (KSI)	79.678 (KSI)	23(%)
297129	260907513A	62.492 (KSI)	79.990 (KSI)	23(%)
297129	260907608A	62.380 (KSI)	79.393 (KSI)	24(%)
297135	260907489A	62.158 (KSI)	79.816 (KSI)	20(%)
297135	260907490A	66.351 (KSI)	79.621 (KSI)	20(%)
297135	260907589A	63.933 (KSI)	79.103 (KSI)	21(%)
297137	260907496A	62.819 (KSI)	79.470 (KSI)	21(%)
297137	260907497A	63.857 (KSI)	79.821 (KSI)	22(%)
297137	260907533A	64.295 (KSI)	79.578 (KSI)	20(%)
297137	260907601A	62.783 (KSI)	79.787 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
297129	260907613A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001273599
297135	260907590A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001273599
297137	260907603A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001273599

FIN DE DATOS