




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
198157	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.846	0.016	0.008	0.192	0.030	0.025	0.022	0.010	0.034	0.004	0.008	0.004
297137	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.877	0.011	0.006	0.214	0.039	0.020	0.030	0.006	0.029	0.003	0.011	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
198157	260909366A	62.987 (KSI)	76.888 (KSI)	24 (%)
198157	260909367A	62.672 (KSI)	76.599 (KSI)	25 (%)
297137	260907496A	62.819 (KSI)	79.470 (KSI)	21 (%)
297137	260907497A	63.857 (KSI)	79.821 (KSI)	22 (%)
297137	260907533A	64.295 (KSI)	79.578 (KSI)	20 (%)
297137	260907601A	62.783 (KSI)	79.787 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
198157	260909370A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274593
198157	260909372A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274593
198157	260909373A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274593
297137	260907604C	14	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001274593

FIN DE DATOS