




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100185	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.838	0.016	0.006	0.218	0.016	0.023	0.020	0.004	0.038	0.003	0.007	0.003
100191	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.840	0.012	0.011	0.217	0.031	0.032	0.022	0.005	0.046	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
100185	261000250A	63.703(KSI)	79.628(KSI)	21(%)
100185	261000251A	62.376(KSI)	78.434(KSI)	20(%)
100191	261000383A	63.948(KSI)	79.384(KSI)	21(%)
100191	261000384A	63.505(KSI)	79.489(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100185	261000260A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7522	0000109505	000020	1001276261
100185	261000261A	21	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7522	0000109505	000020	1001276261
100191	261000387A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001276261

FIN DE DATOS
