




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
298050	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.844	0.017	0.006	0.206	0.019	0.022	0.021	0.008	0.034	0.005	0.005	0.004	
298052	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.830	0.016	0.007	0.210	0.015	0.018	0.020	0.008	0.031	0.005	0.007	0.004	
298054	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.845	0.016	0.004	0.197	0.018	0.018	0.025	0.004	0.030	0.004	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
298050	260908890A	69.871(KSI)	79.592(KSI)	22(%)
298050	260908891A	70.757(KSI)	79.676(KSI)	21(%)
298052	260908859A	63.750(KSI)	77.367(KSI)	23(%)
298052	260908860A	67.207(KSI)	79.748(KSI)	24(%)
298054	260908899A	67.827(KSI)	79.521(KSI)	20(%)
298054	260908900A	66.992(KSI)	79.589(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
298050	260908897A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	7622	0000110017	000010	1001280648
298052	260908897A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	7622	0000110017	000010	1001280648
298054	260908900A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	7622	0000110017	000010	1001280648
298054	260908901A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	7622	0000110017	000010	1001280648

FIN DE DATOS