




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
297962	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.849	0.014	0.006	0.187	0.030	0.024	0.025	0.009	0.028	0.005	0.008	0.004
297963	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.836	0.018	0.004	0.195	0.034	0.025	0.021	0.009	0.029	0.005	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
297962	260909026A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22 (%)
297962	260909027A	67.737 (KSI)	79.845 (KSI)	24 (%)
297962	260909028A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22 (%)
297962	260909197A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22 (%)
297962	260909697A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22 (%)
297963	260909023A	68.944 (KSI)	79.888 (KSI)	23 (%)
297963	260909024A	66.800 (KSI)	79.947 (KSI)	21 (%)
297963	260909033A	68.944 (KSI)	79.888 (KSI)	23 (%)
297963	260909192A	68.944 (KSI)	79.888 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
297962	260909033A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7622	0000110017	000070	1001280651
297963	260909033A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7622	0000110017	000070	1001280651
297963	260909034A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7622	0000110017	000070	1001280651
297963	260909035A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7622	0000110017	000070	1001280651

FIN DE DATOS