




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 01.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
200475	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.836	0.016	0.007	0.213	0.013	0.018	0.018	0.003	0.032	0.003	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
200475	261000702A	61.788 (KSI)	75.926 (KSI)	22 (%)										
200475	261000703A	63.487 (KSI)	77.073 (KSI)	23 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
200475	261000708A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001292901				
200475	261000710A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001292901				
200475	261000711A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001292901				
FIN DE DATOS														