




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100188	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.857	0.017	0.005	0.224	0.016	0.019	0.019	0.003	0.033	0.005	0.007	0.003
200197	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.842	0.010	0.006	0.213	0.022	0.025	0.021	0.004	0.030	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
100188	261000347A	61.893 (KSI)	76.482 (KSI)	23 (%)
100188	261000348A	62.375 (KSI)	76.974 (KSI)	24 (%)
200197	261000370A	63.920 (KSI)	79.574 (KSI)	22 (%)
200197	261000371A	65.825 (KSI)	79.168 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100188	261000370A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297429
200197	261000370A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297429
200197	261000375A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297429
200197	261000376A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001297429

FIN DE DATOS