




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101849	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.857	0.024	0.005	0.217	0.016	0.020	0.017	0.003	0.029	0.005	0.008	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
101849	261002529A	70.716 (KSI)	79.288 (KSI)	22 (%)										
101849	261002530A	69.104 (KSI)	79.838 (KSI)	23 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
101849	261002535A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001298949				
101849	261002539A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001298949				
101849	261002540A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001298949				
FIN DE DATOS														