

鋼種番號
 生文號
 Customer
 品質保證書號
 I/C NC
 原標號
 P/O NC
 品名
 Commodity
 規格
 Specification

PLFSA

46200703C007


H-BEAM

ASTM A36/A572 (S50)

檢 查 證 明 書

INSPECTION CERTIFICATE

MLL TEST CERTIFICATES



證明書番號
 Certificate No.
 品質保證書番號
 Class Cert. No.
 發行日次
 Date of Issue

H20070600041 - 2

2007-06-14

值	數目	鋼號	PCS	重量 (KG)	化學成分 (%)											引張試驗			周曲試驗		衝擊試驗		備考					
					C	Si	Mn	P	S	Ni	Cu	Mo	Cr	V	Nb	Ni	CE ⁽¹⁾	引張強度	降伏點	延伸率	試驗方法	試驗結果		試驗結果	試驗結果			
Dimensions & Length	Heat No.				X 100	X 1000	X 100	X 100	X 100	X 100	X 100	X 100	X 100	X 1000	X 100	Ni	CE ⁽¹⁾	N/mm ²	Y.P	EL ⁽²⁾	%	試驗方法	試驗結果	試驗結果	試驗結果	試驗結果		
24X9X68	E 120062	2	2,468	15	20	73	21	16										539.4	437.4	25.0								
40.00 FT	E 120065	1	1,234	15	22	75	21	19										537.4	436.4	25.5								
40.00 FT	E 120052	1	1,379	14	24	68	31	17										540.3	432.5	25.0								
40.00 FT	E 120055	2	2,758	15	22	71	23	14										538.4	427.6	26.5								
24X9X76	E 120050	3	13,776	15	26	65	29	20										529.6	425.6	26.5								
40.00 FT	E 120506	34	64,158	7	23	120	29	20										520.7	427.6	26.5								
24X12-3/4X104	F 120528	2	4,246	12	19	124	28	24										515.8	387.4	24.5								
40.00 FT	E 120576	10	21,230	8	21	116	26	27										532.5	414.8	25.5								
24X12-3/4X117	F 120577	16	38,214	10	23	118	24	30										529.6	419.7	26.0								
40.00 FT		79	149,403															498.2	382.5	25.5								
24X12-3/4X117																		509.9	394.2	25.5								
40.00 FT																		511.9	384.2	25.0								
SUB TOTAL																												

(1) Gauge length : 200 mm

(2) Gauge length : 200 mm

(3) Impact Specimen Size

Note

상기의 제품은 검사의 결과 지정된 규격에 합격한 것을 증명합니다.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

品質保證 Team 長
 MGR of Q.A. Team