




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103019	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.876	0.015	0.004	0.225	0.026	0.029	0.024	0.009	0.030	0.005	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
103019	261003594A	52.464 (KSI)	68.805 (KSI)	24 (%)
103019	261003595A	53.643 (KSI)	70.026 (KSI)	22 (%)
103019	261003611A	52.464 (KSI)	68.805 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
103019	261003611A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	7905	0000111325	000120	1001314376
103019	261003612A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	7905	0000111325	000120	1001314376
103019	261003613A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	7905	0000111325	000120	1001314376

FIN DE DATOS