




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103024	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.845	0.024	0.006	0.207	0.027	0.027	0.025	0.009	0.025	0.003	0.008	0.004
203059	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.847	0.018	0.007	0.194	0.021	0.021	0.019	0.009	0.037	0.004	0.008	0.004
203060	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.832	0.016	0.005	0.215	0.014	0.019	0.019	0.008	0.031	0.003	0.009	0.004
490913	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.877	0.015	0.009	0.229	0.027	0.031	0.025	0.005	0.050	0.002	0.008	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
103024	261003666A	63.757 (KSI)	76.127 (KSI)	24(%)
103024	261003667A	62.748 (KSI)	76.901 (KSI)	22(%)
203059	261003681A	61.667 (KSI)	77.084 (KSI)	24(%)
203059	261003682A	63.568 (KSI)	77.640 (KSI)	23(%)
203060	261003694A	62.043 (KSI)	77.554 (KSI)	25(%)
203060	261003695A	65.360 (KSI)	78.628 (KSI)	24(%)
490913	260905008A	61.761 (KSI)	78.060 (KSI)	21(%)
490913	260905009A	64.670 (KSI)	78.729 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
103024	261003839B	6	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001317956
103024	261003841A	14	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001317956
203059	261003841A	14	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001317956
203060	261003841A	14	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001317956
490913	260905018A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8171	0000112423	000010	1001317956
490913	260905019A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8171	0000112423	000010	1001317956

FIN DE DATOS