




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.05.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203631	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.877	0.020	0.008	0.210	0.013	0.039	0.024	0.012	0.036	0.003	0.005	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
203631	261004297A	62.663 (KSI)	75.881 (KSI)	24 (%)										
203631	261004298A	60.801 (KSI)	75.752 (KSI)	25 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
203631	261004299A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322503				
203631	261004300A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322503				
203631	261004301A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7905	0000111325	000020	1001322503				
FIN DE DATOS														