




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.05.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203633	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.836	0.020	0.005	0.209	0.013	0.022	0.022	0.009	0.025	0.004	0.009	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
203633	261004327A	62.130 (KSI)	78.784 (KSI)	25 (%)										
203633	261004328A	62.643 (KSI)	79.556 (KSI)	23 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
203633	261004330A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001323101				
203633	261004332A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001323101				
203633	261004333A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001323101				
FIN DE DATOS														