




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.05.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103564	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.852	0.020	0.003	0.245	0.028	0.026	0.021	0.010	0.035	0.005	0.006	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.										
103564	261004472A	64.345 (KSI)	76.499 (KSI)	26 (%)										
103564	261004473A	62.869 (KSI)	74.171 (KSI)	24 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
103564	261004475A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7172	0000108045	000080	1001324028				
103564	261004477A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7172	0000108045	000080	1001324028				
103564	261004478A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7172	0000108045	000080	1001324028				
103564	261004479A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7172	0000108045	000080	1001324028				
FIN DE DATOS														