




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
401862	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.847	0.014	0.009	0.300	0.019	0.020	0.024	0.007	0.034	0.002	0.005	0.002
401863	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.873	0.016	0.006	0.250	0.016	0.019	0.024	0.007	0.042	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
401862	261004814A	62.677 (KSI)	76.277 (KSI)	22 (%)
401862	261004815A	62.702 (KSI)	75.486 (KSI)	21 (%)
401863	261004811A	63.729 (KSI)	75.753 (KSI)	21 (%)
401863	261004812A	64.869 (KSI)	76.177 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
401862	261004883A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8275	0000112877	000020	1001331321
401862	261004885A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8275	0000112877	000020	1001331321
401863	261004881A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8275	0000112877	000020	1001331321
401863	261004882A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8275	0000112877	000020	1001331321
401863	261004883A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8275	0000112877	000020	1001331321

FIN DE DATOS