




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204590	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.811	0.023	0.009	0.228	0.039	0.019	0.023	0.008	0.037	0.004	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
204590	261005256A	63.978 (KSI)	77.913 (KSI)	24(%)
204590	261005257A	63.578 (KSI)	77.534 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204590	261005260A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001334777
204590	261005261A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001334777
204590	261005262A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001334777
204590	261005263A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001334777

FIN DE DATOS