




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
104376	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.853	0.015	0.007	0.205	0.029	0.021	0.027	0.007	0.036	0.003	0.006	0.003
204596	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.852	0.017	0.010	0.213	0.024	0.022	0.023	0.008	0.039	0.003	0.007	0.003
204625	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.841	0.016	0.008	0.210	0.018	0.024	0.020	0.004	0.047	0.005	0.006	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
104376	261005295A	61.257(KSI)	76.125(KSI)	23(%)
104376	261005296A	60.049(KSI)	74.767(KSI)	22(%)
204596	261005339A	61.769(KSI)	76.476(KSI)	24(%)
204596	261005340A	62.959(KSI)	76.492(KSI)	25(%)
204625	261005473A	57.529(KSI)	73.117(KSI)	27(%)
204625	261005474A	60.646(KSI)	75.808(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
104376	261005339A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001336149
204596	261005339A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8275	0000112877	000030	1001336149
204625	261005477A	14	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001336149
204625	261005484A	14	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	7622	0000110017	000100	1001336149

FIN DE DATOS