




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205389	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.857	0.027	0.007	0.228	0.024	0.021	0.026	0.006	0.033	0.005	0.005	0.003
205391	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.864	0.016	0.006	0.229	0.029	0.016	0.020	0.006	0.033	0.002	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
205389	261005987A	62.577 (KSI)	76.831 (KSI)	26 (%)
205389	261005988A	62.153 (KSI)	77.083 (KSI)	24 (%)
205391	261005976A	61.624 (KSI)	75.356 (KSI)	24 (%)
205391	261005977A	61.757 (KSI)	76.087 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205389	261005987A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	8407	0000113577	000010	1001344609
205391	261005981A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	8407	0000113577	000010	1001344609
205391	261005985A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	8407	0000113577	000010	1001344609
205391	261005986A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	8407	0000113577	000010	1001344609
205391	261005987A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	8407	0000113577	000010	1001344609

FIN DE DATOS