




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
402391	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.857	0.011	0.004	0.235	0.037	0.030	0.024	0.004	0.036	0.004	0.007	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
402391	261006590A	64.193 (KSI)	77.989 (KSI)	23 (%)										
402391	261006591A	64.335 (KSI)	78.631 (KSI)	24 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
402391	261006593A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8407	0000113577	000050	1001349934				
402391	261006595A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8407	0000113577	000050	1001349934				
402391	261006596A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	8407	0000113577	000050	1001349934				
FIN DE DATOS														