




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 06.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
204294	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.823	0.017	0.006	0.233	0.046	0.022	0.025	0.008	0.035	0.002	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
204294	261004922A	65.734 (KSI)	79.738 (KSI)	24 (%)
204294	261004923A	64.155 (KSI)	77.781 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
204294	261004926A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8716	0000114265	000020	1001350721
204294	261004929A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8716	0000114265	000020	1001350721
204294	261004930A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8716	0000114265	000020	1001350721

FIN DE DATOS