




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105648	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.852	0.011	0.006	0.246	0.019	0.021	0.017	0.006	0.028	0.002	0.007	0.003
105649	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.844	0.023	0.005	0.212	0.038	0.028	0.023	0.007	0.025	0.002	0.009	0.004
205769	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.819	0.022	0.004	0.214	0.026	0.022	0.016	0.009	0.026	0.004	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
105648	261006856A	61.011(KSI)	76.264(KSI)	22(%)
105648	261006857A	63.323(KSI)	77.835(KSI)	23(%)
105648	261006926A	61.011(KSI)	76.264(KSI)	22(%)
105649	261006911A	62.205(KSI)	76.289(KSI)	22(%)
105649	261006912A	61.469(KSI)	75.519(KSI)	23(%)
205769	261006928A	63.002(KSI)	79.186(KSI)	21(%)
205769	261006929A	63.729(KSI)	79.231(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105648	261006928A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001351843
105649	261006924A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001351843
205769	261006928A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001351843
205769	261006929A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	7905	0000111325	000010	1001351843

FIN DE DATOS