


契約番號 Contract No.
注文者 Customer
信用狀番號 P/O No.
L/C No.
購買番號 P/O No.
品名 Commodity
規格 Specification

DUFERCO
46100710C033
H-BEAM

ASTM A36/A572 G50

MILL TEST CERTIFICATES



證明書番號 Certificate No.
船級證明書番號 Class Cert. No.
發行日次 Date of Issue

2007-12-21

值 Dimensions & Length	製鋼番號 Heat No.	數量 (PCS) 重量 (KgS)	化學成分 (%)								引張試驗 Tensile Test		屈曲 試驗 Bend Test (°)	衝擊試驗 Impact Test			備 考 Remarks(3)					
			C		Mn		P		S		V			N		Nb		AVG	1	2	3	
			x100	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000		x1000	T.S	Y.P						EL(2)
24X7X55 40.00 FT	E 125180	32 31,936	15	23	71	28	17						531.5	417.8	27.5							
24X7X62 40.00 FT	E 125167	3 3,375	11	21	126	26	15						538.4	429.5	26.0							
24X7X62 40.00 FT	E 125169	45 50,625	10	25	127	32	19						518.8	423.6	25.0							
24X7X62 40.00 FT	E 125170	34 38,250	10	20	116	36	22						510.9	412.9	25.0							
24X7X62 40.00 FT	E 125171	14 15,750	15	24	124	27	14						540.3	425.6	27.0							
24X7X62 40.00 FT	E 125177	4 4,500	15	23	70	29	16						532.5	397.2	26.0							
24X7X62 40.00 FT	E 125184	4 4,500	15	25	73	37	11						503.1	376.6	26.0							
24X12-3/AX104 40.00 FT	E 124873	12 22,644	15	18	104	19	18						505.0	376.6	26.5							
24X12-3/AX104 40.00 FT	E 124874	21 39,627	15	22	71	20	14						538.4	428.6	25.5							
SUB TOTAL		169 211,207																				

(2) Gauge length : 200 mm

(3) Impact Specimen Size

상기의 제품은 검사의 결과 지정된 규격에 합격한 것을 증명합니다.

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[Signature]

品質保證 Team 長
MGR of Q.A Team

監 督 官 Witnessed by
양식 IMS 102(A)-3a 9300253 A4(210X297)

* 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드입니다.