




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
104027	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.873	0.014	0.006	0.193	0.036	0.020	0.023	0.007	0.038	0.002	0.006	0.003
104028	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.882	0.017	0.005	0.226	0.025	0.023	0.028	0.008	0.030	0.002	0.007	0.003
104030	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.835	0.012	0.006	0.188	0.031	0.024	0.040	0.008	0.037	0.002	0.009	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
104027	261004842A	72.821(KSI)	79.880(KSI)	26(%)
104027	261004843A	70.841(KSI)	79.877(KSI)	24(%)
104028	261004850A	71.612(KSI)	77.855(KSI)	24(%)
104028	261004851A	73.801(KSI)	79.891(KSI)	23(%)
104030	261004857A	71.293(KSI)	79.660(KSI)	24(%)
104030	261004858A	70.247(KSI)	79.710(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
104027	261004846A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001330880
104027	261004847A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001330880
104028	261004856A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001330880
104028	261004857A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001330880
104030	261004857A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001330880

FIN DE DATOS