




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.05.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
292081	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.018	0.007	0.187	0.020	0.040	0.011	0.027	0.004	0.009	0.004
292082	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.013	0.007	0.245	0.020	0.020	0.008	0.029	0.003	0.007	0.003
482603	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.890	0.011	0.007	0.210	0.030	0.020	0.007	0.037	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
292081	260900866A	64.032(KSI)	78.834(KSI)	23(%)
292081	260900867A	64.092(KSI)	78.053(KSI)	22(%)
292081	260900937A	59.420(KSI)	77.484(KSI)	22(%)
292081	260900938A	59.642(KSI)	77.629(KSI)	23(%)
292082	260900823A	63.798(KSI)	79.523(KSI)	22(%)
292082	260900824A	63.169(KSI)	79.075(KSI)	21(%)
292082	260900864A	67.158(KSI)	79.905(KSI)	20(%)
482603	260812432A	60.570(KSI)	77.367(KSI)	22(%)
482603	260812433A	61.235(KSI)	78.441(KSI)	23(%)
482603	260812637A	62.536(KSI)	79.171(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
292081	260900868A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000090	1001190193
292081	260900870A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000090	1001190193
292082	260900868A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000090	1001190193
482603	260900869A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000090	1001190193
482603	260900870A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	6182	0000104573	000090	1001190193

FIN DE DATOS