



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	18.07.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
155229	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.849	0.011	0.006	0.183	0.026	0.030	0.020	0.005	0.035	0.002	0.006	0.003
155238	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.857	0.019	0.004	0.190	0.025	0.039	0.021	0.004	0.025	0.002	0.006	0.003
254119	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.840	0.011	0.006	0.172	0.019	0.016	0.016	0.006	0.039	0.002	0.007	0.002
255297	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.852	0.014	0.006	0.181	0.022	0.019	0.019	0.004	0.033	0.002	0.006	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
155229	261510701A	54.874 (KSI)	73.797 (KSI)	28 (%)	
155229	261510702A	57.860 (KSI)	75.603 (KSI)	25 (%)	
155229	261510845A	63.819 (KSI)	75.864 (KSI)	26 (%)	
155238	261510859A	60.758 (KSI)	70.991 (KSI)	27 (%)	
155238	261510860A	63.793 (KSI)	79.822 (KSI)	26 (%)	
155238	261510872A	60.758 (KSI)	70.991 (KSI)	27 (%)	
254119	261508329A	64.428 (KSI)	79.500 (KSI)	24 (%)	
254119	261508330A	64.918 (KSI)	79.147 (KSI)	23 (%)	
254119	261510740A	56.646 (KSI)	74.284 (KSI)	22 (%)	
255297	261510802A	60.141 (KSI)	79.680 (KSI)	27 (%)	8
255297	261510803A	58.500 (KSI)	77.099 (KSI)	27 (%)	8
255297	261510880A	59.405 (KSI)	78.850 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
155229	261510708A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20937	0000171044
155229	261510712C	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20937	0000171044
155238	261510877A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	21232	0000172902
155238	261510878A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	21232	0000172902
254119	261510747A	3	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20937	0000171044
255297	261510886A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	21232	0000172902

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
155229	261510708A	000120	1002146346
155229	261510712C	000120	1002146346
155238	261510877A	000030	1002146346
155238	261510878A	000030	1002146346
254119	261510747A	000120	1002146346

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118512



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	18.07.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
255297	261510886A	000030	1002146346
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			

EMITIO : S118512