



CERTIFICADO DE CALIDAD

WWW.ZAMACO.COM.MX

CERTIFICADO No.

MEX-962/05

FECHA:

21/09/2005

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO, D.F. C.P. 03510

R.F.C. MVI 861209 930

EMAIL: mavisa@avantel.net

CLIENTE PLESA ANAHUAC CIAS, S.A. DE C.V.

DIRECCION VALLE DE LAS ALAMEDAS S.FCO CHILPAN TULTITLAN EDO MEXICO

PEDIDO

390

FACTURA

11423

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: FILTRO "Y" HIERRO FUNDIDO PARA 250 LBS CON CEDAZO DE LAMINA PERFORADA DE ACERO INOX. T.304 DE 1/32" MODELO CI-1/12" MARCA ZAMACO

CANTIDAD
4 PZAS

MODELO
CI-1500

COMPONENTE	ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
	C	SI	Mn	P	S	Cr	NI	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO	A-126	2.100	1.900	0.600	0.150	0.150					
CEDAZO	304	0.07	0.42	1.89	0.031	0.001	18.43	8.08	0.34		

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

COLADA

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA

PRESSION DE PRUEBA	375 LBS	MANOMETRO NUM.	3 Y 4	NUMEROS DE SERIES
TIEMPO DE PRUEBA	15 MINUTOS	ESCALA DE	0 A	500 LBS
RESULTADOS DE LA PRUEBA	NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE FUGA			1 3 5 7 9
				2 4 6 8 10

GARANTIA

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS

ELDER FLORES ABARCA

CONTROL DE CALIDAD

JUAN SANTIANA ESPINOZA

GERENTE GENERAL

ING. ROBERTO MACIAS OCHOA