



MVI-66

CERTIFICADO DE CALIDAD

WWW.ZAMACO.COM.MX

CERTIFICADO No.

MEX-963/05

FECHA:

21/09/2005

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO, D.F. C.P. 03510
R.F.C. MVI 861209 930

EMAIL: mavisa@avantel.net

CLIENTE PLESA ANAHUAC CIAS S.A. DE C.V.

PEDIDO

FACTURA

DIRECCION VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66-0 S.FCO CHILPAN TULITLAN EDO MEX.

390

11423

ESPECIFICACION DEL MATERIAL FILTRO "Y" HIERRO FUNDIDO PARA 250 LBS CON CEDAZO DE LAMINA PERFORADA DE 1/32" T - 304 MODELO CI-2" MARCA ZAMACO

CANTIDAD
1 PZA

MODELO
CI-2000

COMPONENTE	ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO	A-126	2.100	1.900	0.600	0.150	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	
CEDAZO	304	0.07	0.42	1.89	0.031	0.001	18.43	8.08	0.34		

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

COLADA

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA

PRESION DE PRUEBA	275 LBS	MANOMETRO NUM.	1 Y 2	NUMEROS DE SERIES	1	2
TIEMPO DE PRUEBA	15 MINUTOS	ESCALA DE	0 A		3	4
					5	6
					7	8
RESULTADOS DE LA PRUEBA	NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE FUGA				9	10

GARANTIA

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS

ELDER FLORES ABARCA

CONTROL DE CALIDAD

JUAN SANTANA ESPINOZA

GERENTE GENERAL

ING. ROBERTO MACIAS OCHOA